

DETALHES
ESC: 1/50



DETALHES
ESC: 1/50



Laboratório de Ciências
Detalhe de instalação de tomadas na bancada central
escala = 1:75

DETALHES
ESC: 1/75



VISTA LATERAL DA ELETROCALHAS
ESC: 1/5



DETALHE INSTALAÇÃO INTERRUPTOR
ESC: 1/5

(F1) CONDULETE 4"x2", COM 2 TOMADAS 2P+T
(F2) CONDULETE 4"x2", COM 1 INTERRUPTOR BIPOLAR
(F3) ELETRODUTO DE 1"Ø FIXADO APARENTE NA PAREDE



DETALHE INSTALAÇÃO TOMADAS - MESA DO PROFESSOR
ESC: 1/5

(F1) CAIXA 4"x2", COM 1 TOMADA RJ-45--CAT.6A
(F2) CAIXA 4"x2", COM 2 TOMADAS 2P+T
(F3) ELETRODUTO DE 1"Ø FIXADO APARENTE NA PAREDE



DETALHE INSTALAÇÃO INTERRUPTOR
ESC: 1/5

(F1) CONDULETE 4"x2", COM 1 TOMADA RJ-45--CAT.6A
(F2) CONDULETE 4"x2", COM 2 TOMADAS 2P+T
(F3) ELETRODUTO DE 1"Ø FIXADO APARENTE NA PAREDE

DETALHES
ESC: 1/50



DETALHES
ESC: 1/50



DETALHE 1: INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ELETRICA E DADOS) LABORATÓRIO DE INFORMATICA
ESC: 1/10



DETALHE 2: INSTALAÇÃO DE TOMADAS (ELETRICA E DADOS) LABORATÓRIO DE INFORMATICA
ESC: 1/10



TRANSPOSIÇÃO DE VIGA COM ELETROCALHA
ESC: 1/10

QDF 5.1
5° ANDAR



QDF 4.1
4° ANDAR



QDF-7/ QDF-8/ QDF-9
3° ANDAR



QDF REFEITÓRIO
TÉRREO



QDF 5.2
5° ANDAR



QDF 4.2
4° ANDAR



QDF-BIBLIO-ETEC
3° ANDAR

QDF-LAB SEG
4° ANDAR



QDF-1/ QDF-2
5° ANDAR



QDF-1/ QDF-2
4° ANDAR



QDF-BIBLIO-FATEC
3° ANDAR



QDF 3.1
3° ANDAR



QDF FÍSICO/ QUÍMICA
4° ANDAR



QDF-3/ QDF-4/ QDF-5/ QDF-6
5° ANDAR



QDF-3/ QDF-4/ QDF-5
4° ANDAR



QDF-6/ QDF-7
4° ANDAR



QDF NUTRIÇÃO
4° ANDAR



REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	NOME/RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	00/00/2019	

UIE
Unidade de Infraestrutura

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM SANTOS

122ND ETEC - ETEC DONA ESCOLÁSTICA ROSA
005 - FATEC RUBENS LARA

LOCAL / MUNICÍPIO: AVENIDA SENADOR FELIÚ, Nº 340/350 - VILA MATHIAS - SANTOS/SP

ÁREA TÉCNICA	ESCALA	FOLHA Nº
ELÉTRICA	INDICADA	ELE-013/014

TÍTULO:

PROJETO BÁSICO - ETEC E FATEC

QUADROS E DETALHES

REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
UIE	UIE	UIE

ORIGINAL/ADAPTADO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	FEV/19	R00	A0