



**ESPECIFICAÇÕES**

|    |   |
|----|---|
| 01 | REGISTRO GLOBO DE ANGOLO 63mm                       |
| 02 | ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2. 1/2" PARA 1.1/2"      |
| 03 | ESQUICHO REGULAVEL                                  |
| 04 | MANGUEIRA DE 38mm (1.1/2") x 30m                    |
| 05 | CAMA DE ABRIGO METALICO DE 90x60x17cm               |
| 06 | ELETRORUTO METALICO SE APARENTE                     |
| 07 | BOTONERA LIGA DESLIZA DA BOMBA DE HIDRANTE (H1)     |
| 08 | ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO" DO ALARME (com martelinho) |

**ROTA S D E FUG A**

**EX T I N T O R E S P O R T Á T I L S**

**LEGENDA DO SISTEMA DE SEGURANÇA**

- ⊘ - Valvula de Retenção
- △ - Registro de Gaveta
- SBI - Sistema Bomba Incêndio
- Registro de Recaque sem valvula de retenção
- Tubulação Enterrada ou Embutida

**S I M N A L I Z A Ç Ã O D E O R I E N T A Ç Ã O E S A L V A M E N T O**

**S I M N A L I Z A Ç Ã O D E E Q U I P. D E C O M B A T E A I N C Ê N D I O E A L A R M E**

**QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA**  
CLASSIFICAÇÃO - Anexo Estadual nº 86.819/11

| TIPO        | OCORRÊNCIA | UNIDADE   | DESCRIÇÃO                     | ESPECIFICAÇÕES |
|-------------|------------|-----------|-------------------------------|----------------|
| EDUCACIONAL | P-4        | PROFESSOR | PREVENÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO |                |
| EDUCACIONAL | P-4        | PROFESSOR | PREVENÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO |                |

**CONTROLE INTERIORES DE APAGAMENTO**

| TIPO   | UNIDADE    | OCORRÊNCIA           | DESCRIÇÃO |
|--------|------------|----------------------|-----------|
| PIFO   | instalação | CADEIR LA 6A, 6A, 6A |           |
| PAREDE | instalação | CADEIR LA 6A         |           |
| TIPO A | instalação | CADEIR LA 6A         |           |

**PROJETO BÁSICO**  
REFERÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  
MATERIAIS: TUBO DE PVC  
CORRENTE: 1000V/100A  
POTÊNCIA: 11/100  
CÓDIGO: INC-201/004

**UNIVERSIDADE ESTADUAL "CARLOS DE CASTILHO"**  
FACULDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO  
CAMPUS: CENTRO DE SUÁZUAS  
RUA: ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 1067 - SANTO ANTONIO - SUÁZUAS

**UFRS**  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
ETEC ANTÔNIO DE PAQUA CARBOSO

**ORIENTADOR**  
CIBELLE BARBILHO SILVA  
CIBELLE BARBILHO SILVA  
CONSELHEIRO LOCAL: 9002919