

BLOCO 1 - PROPOSTA

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 1:100

CAIXAS DE PASSAGEM

	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM HASTE PARA ATERRAMENTO ø5/8" x 3,00m TIPO COPPERWEILD - CX. 0,40x0,40x0,40m
T1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - CX. 0,40x0,40x0,40m
T2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - CX. 0,60x0,60x0,60m
T3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - CX. 0,80x0,80x0,80m
T4	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - CX. 1,00x1,00x1,00m

NOTA

1- Para a proteção dos baramentos devem ser usados placas de acrílico de 5mm contra contato acidental;
2 - Manter anexo ao quadro o diagrama elétrico;
3 - Antes de embutir eletroduto em alvenaria, analisar encaminhamento, ou seja , se no mesmo local encontra-se cabos elétricos ou tubulações hidráulicas.
4 - Deverá conter tanto na Cabine Primária como no QGBT EPI's e EPC's conforme as normas de segurança vigente.
5 - Deverá sondar o solo para a verificação de demais encaminhamentos antes de iniciar a escavação para instalção de caixas de passagem, a fim de evitar imprevistos.
6 - Tanto nos quadros quanto nas portas das cabines deverão conter avisos de perigo , conforme as normas de instação e manutenção.

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	11/01/2019	JLMN

UIE Unidade de Infraestrutura — CPS Centro Paula Souza — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: **CAMPUS CEETEPS EM ORLÂNDIA**
UNIDADE: **025 - ETEC PROF. ALCÍDIO DE S. PRADO**
LOCAL / MUNICÍPIO: **AVENIDA DEZ, N° 1100 - CENTRO - ORLÂNDIA / SP - 14620-000**
ÁREA TÉCNICA: **ELÉTRICA** — ESCALA: **1/100** — FOLHA Nº: **ELE-001/006**
TÍTULO:
PROJETO BÁSICO
ALIMENTADORES - QUADROS DE ENERGIA
PAVIMENTO TÉRREO
REFORMA
DESENHO: **ODIRLEI BARBALHO** — PROJETO: **ODIRLEI BARBALHO** — COORDENAÇÃO: **UIE** **UIE**
OBSERVAÇÃO: **CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL** — DATA: **11/01/2019** — REVISÃO: **R0** — FOLHA: **A0**