

TOMADA PADRÃO 127V
TOMADA 2P+T (NBR-14136)
20A/250V – COR PRETA

TOMADA PADRÃO 220V
TOMADA 2P+T (NBR-14136)
20A/250V – COR VERMELHA

DETALHE DE TOMADA PADRÃO
SEM ESCALA



TOMADA PADRÃO 127V
TOMADA 2P+T (NBR-14136)
20A/250V – COR PRETA

TOMADA PADRÃO 220V
TOMADA 2P+T (NBR-14136)
20A/250V – COR VERMELHA

DETALHE DE TOMADA PADRÃO
SEM ESCALA



DETALHE DE TOMADA EM CONDULETE TENSÃO 220V OU 127V
SEM ESCALA



DETALHE DE INTERRUPTOR EM CONDULETE
SEM ESCALA



DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CONDULETE
TENSÃO 220V OU 127V MAIS INTERRUPTOR BIPOLAR
SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO DA ALIMENTAÇÃO
DO BLOCO AUTÔNOMO
SEM ESCALA



DETALHE DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE EM PERFILADO
SEM ESCALA



DETALHE DE FIXADOR MÉDIO
OU GRANDE PARA VERGALHÃO
SEM ESCALA



DETALHE DE SAÍDA LATERAL DUPLA
DE PERFILADO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA



DETALHES TÍPICOS DE SUPORTES, SUSPENSÃO DE TIRANTE
POR JUNÇÃO ANGULAR, FIXAÇÃO EM ALVENARIA
SEM ESCALA



DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS
EM CONDULETE TENSÃO 220V E 127V
SEM ESCALA



DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO
SEM ESCALA



DETALHES TÍPICOS DE SUPORTES
FIXAÇÃO DE PERFILADO A CADA 4 METROS
SEM ESCALA



DETALHE DE SAÍDA LATERAL DUPLA
DE PERFILADO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA



DETALHE DE SUSPENSÃO PARA TIRANTE
SEM ESCALA



DETALHE DE SUSPENSÃO PARA ELETROCALHA
SEM ESCALA



DETALHE DE LIGAÇÃO DE ELETRODUTOS
A ELETROCALHAS
SEM ESCALA



DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS
EM MÃO FRANCESA
SEM ESCALA



DETALHE DA BASE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO
SEM ESCALA



DETALHE DE CONDULETE DO TIPO MÚLTIPLO
SEM ESCALA



DETALHE DAS ELETROCALHAS E
INTERLIGAÇÕES AOS QUADROS E RACKS
SEM ESCALA



DETALHE DE TOMADA EM CONDULETE INSTALADA NO PISO
SEM ESCALA



DETALHE PARA ALARME DE INCÊNDIO
E ACIONAMENTO DE BOMBAS
SEM ESCALA

DETALHE PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO
E ACIONAMENTO DE BOMBAS
SEM ESCALA



DETALHES TÍPICOS DE SUPORTES
DE FIXAÇÃO DE PERFILADO
SEM ESCALA



DETALHE DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE
SOBREPOR TIPO ARANDELA
SEM ESCALA

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	00/00/2016	NOME

UIE
Unidade de Infraestrutura

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM SÃO MANUEL
UNIDADE: 102 - ETEC DONA SEBASTIANA DE BARROS
LOCAL / MUNICÍPIO: FAZENDA DA SERRA, S/N - SÃO MANUEL/SP
ÁREA TÉCNICA: ELÉTRICA
ESCALA: S/ESCALA
FOLHA Nº: ELE-013/016

TÍTULO:
PROJETO BÁSICO
DETALHE GERAL DE FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS, TOMADAS, ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
ODIRLEI BARBALHO	ODIRLEI BARBALHO	UIE

OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	23/03/2016	R0	A1