LEGENDA

- PONTO DE REDE NO TETO PARA DATA SHOW – CONDULETE, COM ESPELHO E TOMADA RJ-45
- PONTO DE REDE 0.60M, SALVO INDICAÇÃO– CONDULETE, COM ESPELHO E TOMADA RJ-45
- ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, INSTALADO APARENTE NA LAJE OU ENTRE-FORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. ELETRODUTO DE Ø3/4" QUANDO NÃO INDICADO EM PLANTA
- ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, INSTALADO APARENTE NA LAJE OU ENTRE-FORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO, ELETRODUTO DE Ø3/4" QUANDO NÃO INDICADO EM PLANTA
- ELETRODUTO FLEXÍVEL INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO, Ø1" QUANDO NÃO INDICADA EM PLANTA
- ELETRODUTO FLEXÍVEL INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO, PARA ALIEMTAÇÃO ELETRICA, Ø1" QUANDO NÃO INDICADO EM PLANTA
- CAIXA ESTAMPADA METÁLICA COM TAMPA DE 150x150x80mm PARA PASSAGEM DE CABOS
- CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA 300x300x400mm (LxLxP) EMBUTIDA NO PISO COM BRITA
- CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C".
- CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "L".
- CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E".
- CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T".
- CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X".
- INDICAÇÃO DE SUBIDA E DESCIDA DE ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE DESCIDA DE ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE SUBIDA DE ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA QUE DESCE.
- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA QUE SOBE.
- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA QUE PASSA.





PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
S/ ESCALA

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	09/10/2017	UIE

UIE
Unidade de Infraestrutura

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA
CAMPUS CEETEPS EM SÃO MANUEL

UNIDADE
102 - ETEC DONA SEBASTIANA DE BARROS

LOCAL / MUNICÍPIO
FAZENDA DA SERRA, S/N - SÃO MANUEL/SP

ÁREA TÉCNICA
ELÉTRICA

ESCALA
1/250

FOLHA Nº
ELE-014/016

TÍTULO
PROJETO BÁSICO
AUTOMAÇÃO - SISTEMA DE CABEAMENTO
IMPLANTAÇÃO GERAL
REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
ODIRLEI BARBALHO	ODIRLEI BARBALHO	UIE

OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	26/06/2016	R0	A1

CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM:

COR	COR	PENA
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,70
8	8	0,80
30	7	0,20
31	7	0,10
32	7	0,30
250	250	0,15
251	251	0,15
252	252	0,15
253	253	0,15
254	254	0,15