

LEGENDA

- PONTO DE REDE NO TETO PARA DATA SHOW – CONDULETE, COM ESPELHO E TOMADA RJ-45
- PONTO DE REDE 0.60M, SALVO INDICAÇÃO– CONDULETE, COM ESPELHO E TOMADA RJ-45
- ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, INSTALADO APARENTE NA LAJE OU ENTRE-FORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. ELETRODUTO DE Ø3/4" QUANDO NÃO INDICADO EM PLANTA
- ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, INSTALADO APARENTE NA LAJE OU ENTRE-FORRO, PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO, ELETRODUTO DE Ø3/4" QUANDO NÃO INDICADO EM PLANTA
- ELETRODUTO FLEXÍVEL INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO, Ø1" QUANDO NÃO INDICADA EM PLANTA
- ELETRODUTO FLEXÍVEL INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO, PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, Ø1" QUANDO NÃO INDICADO EM PLANTA
- CAIXA ESTAMPADA METÁLICA COM TAMPA DE 150x150x80mm PARA PASSAGEM DE CABOS
- CAIXA DE PASSAGEM EXTERNA 300x300x400mm (LxLxP) EMBUTIDA NO PISO COM BRITA
- CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C".
- CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "L".
- CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E".
- CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T".
- CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X".
- INDICAÇÃO DE SUBIDA E DESCIDA DE ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE DESCIDA DE ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE SUBIDA DE ELETRODUTO
- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA QUE DESCE.
- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA QUE SOBE.
- INDICAÇÃO DE ELETROCALHA QUE PASSA.

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	09/10/2017	UIE

UIE
Unidade de Infraestrutura

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM SÃO MANUEL
UNIDADE: 102 - ETEC DONA SEBASTIANA DE BARROS
LOCAL / MUNICÍPIO: FAZENDA DA SERRA, S/N - SÃO MANUEL/SP
ÁREA TÉCNICA: ELÉTRICA
ESCALA: 1/100
FOLHA Nº: ELE-015/016
TÍTULO:
PROJETO BÁSICO
AUTOMAÇÃO - PLANTA DE CABEAMENTO
BLOCO 1
REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
ODIRLEI BARBALHO	ODIRLEI BARBALHO	UIE

OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	23/06/2016	R0	A1