DETALHE 1
TERMINAL/SUPORTE GUIA
VISTA DE MONTAGEM LONGITUDINAL
SEM ESCALA

DETALHE 2
DETALHE TIPICO DO SUPORTE GUIA,
COLADO NA TELHA DE BARRO, A CADA 1,50m
SEM ESCALA

DETALHE 3
DETALHE TIPICO–UNIÃO ENTRE
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
SEM ESCALA

DETALHE 8
PRUMADA A SER CONSTRUÍDA
EM ESTRUTURA METÁLICA PARA
O BRISE DA FACHADA
SEM ESCALA

DETALHE 9
CONEXÃO ENTRE DESCIDA APARENTE
E ATERAMENTO
SEM ESCALA

DET.PRUMADA P1– ISOMÉTRICO DA PRUMADA
PRUMADA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
EMBUTIDA NO REVESTIMENTO
SEM ESCALA

DETALHE 4 – CORTE
DETALHE DE INTERLIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO
COM O TELHADO CHADÊ
SEM ESCALA

DETALHE 5
DETALHE DE INTERLIGAÇÃO BARRA DE ALUMÍNIO
E CABO DE COBRE NA COBERTURA
SEM ESCALA

DETALHE 6
VALA DA MALHA DE
ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE 7
CAIXA DE INSPEÇÃO
INTERLIGAÇÃO DA PRUMADA
A HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE CORTE
DETALHE DE INTERLIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO
COM O TELHADO CHADÊ
SEM ESCALA

DETALHE CORTE 2
DETALHE DE INTERLIGAÇÃO DO TELHADO COM BARRA DE ALUMÍNIO
E A COBERTURA EM CHEDE DA OFICINA
SEM ESCALA

DETALHE GERAL DE FIXAÇÃO DA BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO
PRUMADA APARENTE–BARRA DE ALUMÍNIO
DETALHE DE FIXAÇÃO DA PRUMADA E
EMENDA DA BARRA PARA DET–7
SEM ESCALA

DETALHE 10 – ISOMÉTRICO
DETALHE DE FIXAÇÃO NA PRUMADA
DETALHE DA EMENDA DA BARRA
APARENTE OU EMBUTIDO NO REVESTIMENTO
SEM ESCALA

CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM:		
COR	COR	PENA
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,70
8	8	0,80
30	7	0,20
31	7	0,10
32	7	0,30
250	250	0,15
251	251	0,15
252	252	0,15
253	253	0,15
254	254	0,15

DETALHE 11– ATERRAMENTO
HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE 12– ATERRAMENTO
HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE 13 – ISOMÉTRICO
ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA
ESTREMIDADE INFERIOR
SEM ESCALA

DETALHE 14 – ATERRAMENTO TELA OU GRADIL
INTERLIGAÇÃO DA TELA METÁLICA
DE FECHAMENTO SUPERIOR DA QUADRA
COM A MALHA DE CAPTAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE 15–ATERRAMENTO TELA DO ALAMBRADO
INTERLIGAÇÃO DA TELA METÁLICA
DO ALAMBRADO
COM A MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE 16–ATERRAMENTO
INTERLIGAÇÃO DO POSTE
METÁLICO COM A HASTE
DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

DETALHE GERAL FIXAÇÃO
INTERLIGAÇÃO ENTRE BARRAS DE
ALUMÍNIO ATRAVÉS DE CABO DE
COBRE ø35mm² E OU CABO DE COBRE ø50mm²
OU CABO DE COBRE ø50mm²
SEM ESCALA

www.cpos.sp.gov.br

CLIENTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

EMPREENDIMENTO
PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZAÇÃO DA ETEC FERNANDO FEBELIANO DA COSTA

LOCAL / MUNICÍPIO
RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 – CENTRO
PIRACICABA – SP

ÁREA TÉCNICA: ELÉTRICA
CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 0121–2015

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO
DETALHES GERAIS 01/04

COLABORADORES	CREA	FUNÇÃO
PAULO CESAR MARIANO DE ALMEIDA	0601795569	ENG. ELETROCISTA
SAMMY ALVES DE LIMA	5069338600	TECGL. ELETROTEC.

DADOS / FONTES DE REFERÊNCIA

NOME DO ARQUIVO ELETRÔNICO
0121–15_ELE–PE–0501–R01–DET.dwg

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
R01	CONFORME ANÁLISE DE PROJETOS Nº13/2019 – DP – CPS	JAN/2020	SAL

AUTOR DO PROJETO – INSTALAÇÕES: GIOVANNI B. SCIAMMARELLA — UNID. PROJETOS CREA: 0601613959
SUPERVISOR DE PROJETOS – INSTALAÇÕES: HUMBERTO HAJIME SUZUKI — UNID. PROJETOS CREA: 0601848592
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO PEREIRA EVANGELISTA — DIRETORIA DE ENGENHARIA CREA: 060140425

FOLHA Nº: ELE–PE–0501
ESCALA NOMINAL: SEM ESCALA
REVISÃO: 01
DATA EMISSÃO INICIAL: NOVEMBRO/2019
FORMATO: A0
ESC PLOTAGEM: 1x1