DETALHE DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA
SEM ESCALA

DETALHES DE FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA
SEM ESCALA

DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CONDULETE TENSÃO 220V OU 127V MAIS INTERRUPTOR BIPOLAR
SEM ESCALA

DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CONDULETE TENSÃO 220V OU 127V MAIS INTERRUPTOR BIPOLAR
SEM ESCALA

DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM PERFILADOS DE 38X38 mm PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO
SEM ESCALA

DETALHE DE SUSPENSÃO PARA TIRANTE
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO POR TIRANTE NA LAJE DO ELETRODUTO METÁLICO
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO DO ELETRODUTO METÁLICO DIRETO NA LAJE
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO DO PERFILADO FIXO NO CHÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NA LAJE/PAREDE
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM MÃO FRANCESA
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO LUMINÁRIA EMBUTIDA NO FORRO
SEM ESCALA

NOTAS REFERENTES AO PERFILADO

A – VISTA FRONTAL DO SUPORTE DO PERFILADO COM CAIXAS PARA PERFILADO E TOMADAS ELÉTRICAS

B – VISTA FRONTAL DO SUPORTE DO PERFILADO COM CAIXAS PARA PERFILADO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

C – VISTA LATERAL DO SUPORTE DO PERFILADO COM CAIXAS PARA PERFILADO E TOMADAS ELÉTRICAS

D – VISTA LATERAL DO SUPORTE DO PERFILADO COM CAIXAS PARA PERFILADO PARA CABEAMEMTO ESTRUTURADO

DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS BAIXA EM CONDULETE TENSÃO 220V E 127V
SEM ESCALA

DETALHE DE TOMADA PADRÃO
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA NA LAJE
SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA NA LAJE
SEM ESCALA

DETALHE DE SAÍDA LATERAL DUPLA DE PERFILADO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA

DETALHE CONJUNTO DE TOMADAS EM CONDULETE TENSÃO 220V E 127V
SEM ESCALA

DETALHE DE INTERRUPTOR EM CONDULETE
SEM ESCALA

DETALHE DE TOMADA EM CONDULETE TENSÃO 220V OU 127V
SEM ESCALA

DETALHE DE CONDULETE DO TIPO MÚLTIPLO
SEM ESCALA

CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM:

COR	COR	PENA
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,70
8	8	0,80
30	7	0,20
31	7	0,10
32	7	0,30
250	250	0,15
251	251	0,15
252	252	0,15
253	253	0,15
254	254	0,15

www.cpos.sp.gov.br

CLIENTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

EMPREENDIMENTO
PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZAÇÃO DA ETEC FERNANDO FEBELIANO DA COSTA

LOCAL / MUNICÍPIO
RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 – CENTRO PIRACICABA – SP

ÁREA TÉCNICA: ELÉTRICA
CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 0121–2015

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO
DETALHES GERAIS 04/04

COLABORADORES	CREA	FUNÇÃO
PAULO CESAR MARIANO DE ALMEIDA	0601795569	ENG. ELETRICISTA
SAMMY ALVES DE LIMA	5069338600	TECG. ELETROTEC.

DADOS / FONTES DE REFERÊNCIA

NOME DO ARQUIVO ELETRÔNICO
0121–15_ELE–PE–0504–R01–DET.dwg

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
R01	CONFORME ANÁLISE DE PROJETOS Nº13/2018 – DP / CPS	JAN/2020	SAL

AUTOR DO PROJETO – INSTALAÇÕES: GIOVANNI B. SCIAMMARELLA — UNID. PROJETOS CREA 0601613959

SUPERVISOR DE PROJETOS – INSTALAÇÕES: HUMBERTO HAJIME SUZUKI — UNID. PROJETOS CREA 0601848392

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO PEREIRA EVANGELISTA — DIRETORIA DE ENGENHARIA CREA 0601404025

FOLHA Nº: ELE–PE–0504
ESCALA NOMINAL: SEM ESCALA
REVISÃO: 01
DATA EMISSÃO INICIAL: NOVEMBRO/2019
FORMATO: A1
ESC PLOTAGEM: 1x1