SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

P1 PROIBIDO FUMAR

P2 PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

P3 PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

S1 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S2 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S3 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S4 SAÍDA DE EMERGÊNCIA
S12 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

A1 ALERTA GERAL
A2 CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO
A5 CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
A7 CUIDADO, RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

E1 ALARME SONORO
E2 COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO
E7 ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
E8 HIDRANTE DE INCÊNDIO
E17 SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES)

E3 COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

CENTRAL DE ALARME

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR TIPO M1

NA ENTRADA PRINCIPAL DO EDIFICIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DE PROTEÇÃO UTILIZADAS

SINALIZAÇÃO DE LOTAÇÃO TIPO M2

EM TODOS OS AUDITÓRIOS E SALAS DE AULA

SINALIZAÇÃO DE CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DAS ESCADAS

EM TODOS OS ANDARES (LOTAÇÃO MÁXIMA POR ANDAR = 750 PESSOAS)

DET. (1) SINALIZAÇÕES



ABRIGO REGISTRO DE RECALQUE P/ INCÊNDIO
PLANTA – TIPO COLUNA



ABRIGO REGISTRO DE RECALQUE P/ INCÊNDIO
CORTE AA



ABRIGO REGISTRO DE RECALQUE P/ INCÊNDIO
ELEVAÇÃO 1

DET. (2) REGISTRO DE RECALQUE PARA INCENDIO TIPO COLUNA



CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM:

COR	COR	PENA
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,70
8	7	0,80
10	1	0,40
20	1	0,15
22	1	0,30
30	7	0,20
31	7	0,10
32	7	0,30
250	250	0,15
251	251	0,15
252	252	0,15
253	253	0,15
254	254	0,15

DET. (3) HIDRANTE SIMPLES DE SOBREPOR



DET. (4) EXTINTORES PORTÁTEIS – PAREDE E PISO



DET. (5) SINALIZAÇÃO DE PISO

RESP. TÉCNICO
VALÉRIA SINHORIGNO PICCOLI
CREA 5060520687/SP
ART 28027230180696806

RESPONSAVEL PELO USO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA–CEETEPS
HAMILTON PACÍFICO
COORDENADOR TÉCNICO INFRAESTRUTURA

FOLHA Nº 02/21

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Companhia Paulista de Obras e Serviços
Rua Tangará nº 70 , Vila Mariana
São Paulo – Cep. 04019–030
Tel. (011) 2139 0178

CLIENTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA CEETEPS

LOCAL: RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 E RUA TIRADENTES, 31 CENTRO – PIRACICABA – SP

TÍTULO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETEC CORONEL FERNANDO FEBELIANO DA COSTA
DETALHES DIVERSOS
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VALÉRIA SINHORIGNO PICCOLI

ESCALA	DATA	DESENHO	REVISÃO
SEM ESCALA	JULHO/2020	VALERIA	01