


OBS.:
1-PARA RELAÇÃO DE SISTEMAS, CONVENÇÕES GRÁFICAS, QUADRO DE ÁREAS E NOTAS GERAIS VER FOLHA 01/21.



BLOCO III

- ÁREA=994,47m²
- PQS (10ABC)
AP (2A)
C02 (5BC)
- HIDRANTES
- ALARME VISUAL E SONORO
- ACIONADOR
- PARA-RAIO

RESERVATÓRIO ELEVADO

FL. 18/21

- PQS (20BC)
C02 (5BC)
- V=18,00m³
- D=20,00m/h
P=40,00mca
- BOTOEIRA LIGA-DESLIGA
BOMBA DE INCÊNDIO
- PARA-RAIO


CASA DO CASEIRO

FL. 19/21

- PQS (10ABC)
AP (2A)

RUA CRISTIANO CLEOPATH
(ASFALTO)

FLS. 13/21 A 15/21



QUADRA POLIESPORTIVA
VER FL. 16/21

CABINE DE ENERGIA

FL.17/21

- PQS (20BC)
C02 (5BC)

BLOCO II

FLS.10/21 A 12/21

- ÁREA=725,46m²
- PQS (10ABC)
AP (2A)
- HIDRANTES
- ALARME VISUAL E SONORO
- ACIONADOR
- PARA-RAIO

SALA DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
FL.20/21

- AP (2A)

RUA DO ROSÁRIO
(ASFALTO)

BLOCO I

FLS.04/21 A 09/21

- ÁREA=6.704,75m²
- PQS (10ABC)
AP (2A)
C02 (5BC)
- HIDRANTES
- ALARME VISUAL E SONORO
- ACIONADOR
- PARA-RAIO

RESP. TÉCNICO
VALERIA SINHORIGNO PICCOLI
CREA 5060520687/SP
ART 28027230180668606

RESPONSÁVEL PELO USO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA-CEETEPS
HAMILTON PACIFICCO
COORDENADOR TÉCNICO INFRAESTRUTURA

FOLHA Nº
03/21

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO



Companhia Paulista
de Obras e Serviços
Rua Tangará nº 70 - Vila Mariana
São Paulo - Cap. 04019-030
Tel. (011) 2139 0178

CLIENTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
CEETEPS
LOCAL
RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 E RUA TIRADENTES, 31
CENTRO - PIRACICABA - SP
TÍTULO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETEC CORONEL FERNANDO
FEBELIANO DA COSTA
IMPLANTAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
VALERIA SINHORIGNO PICCOLI
ESCALA
1:200
DATA
JULHO/2020
DESENHO
VALERIA
REVISÃO
01

CONFIGURAÇÃO
PARA PLOTAGEM:

COR	COR PENA
1	7 0,10
2	7 0,20
3	7 0,30
4	7 0,40
5	7 0,50
6	7 0,60
7	7 0,70
8	7 0,80
10	1 0,40
20	1 0,15
22	1 0,30
30	7 0,20
31	7 0,10
32	7 0,30
250	250 0,15
251	251 0,15
252	252 0,15
253	253 0,15
254	254 0,15

RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA