



DIAGRAMA DO QDLF – QUADRA

CIRC.	CARGA VA	TENSÃO V	CORR. A	COND. mm2	FINALIDADE CIRCUITO
1	1250	220	5.69	4.0	ILUMINAÇÃO
3	1250	220	5.69	4.0	ILUMINAÇÃO
5	1250	220	5.69	4.0	ILUMINAÇÃO
7	1250	220	5.69	4.0	ILUMINAÇÃO
9	1250	220	5.69	4.0	ILUMINAÇÃO
11	1250	220	5.69	4.0	ILUMINAÇÃO
13	1250	220	5.69	4.0	ILUMINAÇÃO
2	300	127	2.37	2.5	TOMADAS
4	300	220	1.37	2.5	TOMADAS
IL	380	220	1.73	2.5	IL. EMERGÊN.
R		127			RESERVA
TOTAL	8.750	3F220V	39.78	10.0	



0	EMISSIONAL			0000/2009	NOME
REVISÕES	DESCRIÇÃO			DATA	FEITURA

OBRA		UNIDADE	
CAMPUS CEETEPS EM CRAVINHOS		ETEC CRAVINHOS	
LOCAL / MUNICÍPIO			
RUA MARIA CONCEIÇÃO GOUVEIA SIMÕES, S/Nº - CRAVINHOS/SP			
ÁREA TÉCNICA	ESCALA		FOLHA Nº
ELÉTRICA	1:100		ELE-002/002

PROJETO BÁSICO	
QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIO	
DIAGRAMA UNIFILAR DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	
CONSTRUÇÃO	

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
DJOGO	CELSO	UIE
OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	OUT/2017	R0