

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

COMUNICADO

Processo CEETEPS n.º: 1488956/2018

Concorrência n.º 02/2021

Objeto: Obras de Construção do Bloco administrativo/pedagógico e reforma do ginásio existente para implantação da Fatec Rio Claro.

Em atendimento ao pedido de esclarecimento efetuado pela empresa M.K.M. Engenharia, Construções e Comércio - EIRELI, por e-mail, em 04 de maio de 2021 às 20h:55m, segue resposta da Comissão Julgadora:

Solicitação de Esclarecimento: “1. Favor esclarecer se, para o item 14.192 pertinente aos serviços de “PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A” da planilha Construção anexo III.2, as licitantes devem considerar para o item supracitado material tipo Categoria “6A”, ou deve ser categoria “6”? Pois, caso seja solicitado por V.Sas. que, as licitantes considerem para o item em questão categoria “6A”, perguntamos qual será a sua finalidade, haja visto que, os equipamentos os quais os cabeamentos em referência estarão conectados são de capacidade inferior à categoria “6A”, tais como: “CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 - item 14.137”, “TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA – item 14.145” e “PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 – item 14.193” e logo os patch cords estarão superdimensionados e não poderão atingir sua performance fabricadas, por causa dos cabos de rede e equipamentos à eles conectados não serem capazes de gerar dados na mesma taxa de transferência que os patch cords têm a capacidade de transmitir?”

Resposta: Os licitantes considerarão para o item 14.137 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares – categoria 6 e para o item 14.192 Patch cords de 1,50 ou 3,00m – R-45 / RJ-45-Categoria 6 A, conforme Anexo III.2 Modelo de planilha de preços unitários e totais (para preenchimento) Geral e Construção e Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada Geral e Construção. A finalidade está explícita nos projetos.

2. Caso para o questionamento anterior seja de ser mantido para o item 14.192 da planilha anexo III.2 sendo categoria 6A, perguntamos então, qual informação prevalecerá para este questionamento em objeto a planilha ou Memorial Descritivo, haja visto que o item 3 especifica a Categoria “6” para os patch cords.

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

Resposta: Os licitantes considerarão para o item 14.137 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares – categoria 6 e para o item 14.192 Patch cords de 1,50 ou 3,00m – R-45 / RJ-45-Categoria 6 A, conforme Anexo III.2 Modelo de planilha de preços unitários e totais (para preenchimento) Geral e Construção e Anexo VII – Planilha orçamentária detalhada Geral e Construção.

Sendo o que tínhamos a informar, publique-se.

TEREZA CRISTINA G. DE SOUSA
Presidente da Comissão Especial de Licitação