

COZINHA
ILUMINAÇÃO INTERNA 1:200



LEGENDA

- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 127V, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO – h=0,40m.
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 127V, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO – h=1,10m.
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 127V, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO – h=2,20m.
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 220V, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO – h=0,40m.
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 220V, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO – h=1,10m.
- 2 TOMADAS 2P+T UNIVERSAL, 127V, INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO – alturas de h=0,40m e h=2,20m
- TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 127V, INSTALADA EM CAIXA 4x4" NO PISO.
- PONTO DE FORÇA.
- CONDULETE EM ALUMÍNIO (INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORRO).
- INDICAÇÃO DE DESCIDA.
- INDICAÇÃO DE SUBIDA.
- ELETRODUTO EM AÇO, GALVANIZADO A QUENTE, CONFORME NORMA ABNT 5624/2011, INSTALADO APARENTE OU NO ENTREFORRO – DIÂMETRO DE ø3/4", SALVO INDICADO.
- FIAÇÃO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE – BITOLA MÍNIMA 2,5mm², SALVO INDICADO.
  FASE – PRETO, VERMELHO OU BRANCO
  RETORNO – AMARELO
  NEUTRO – AZUL CLARO
  TERRA – VERDE



DETALHE DE INSTALAÇÃO
PERFILADO s/escala



INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM ELETROCALHA
SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO
ELETRODUTO EM ELETROCALHA s/escala

COZINHA
ILUMINAÇÃO COZINHA 1:25

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	20/03/2019	JLMN

UIE Unidade de Infraestrutura
Centro Paula Souza
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO
UNIDADE: 254 - Etec Profa Dra Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara
LOCAL/ MUNICÍPIO: RUA AMBRÓSIA DO MÉXICO, 180 - PIRITUBA
ÁREA TÉCNICA: ELÉTRICA
ESCALA: INDICADA
FOLHA Nº: ELE-005/006
TÍTULO:
PROJETO BÁSICO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS
IMPLANTAÇÃO
REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
UIE	UIE	UIE

OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	20/03/2019	R0	A0