

Nome do Quadro:	QFL–BL1–03				
Procedência:	QDF–COZ–01		Características:	IP–65/ CHAPA METÁLICA	
Tensão/Fases/Freq.:	220V/(3F+N+T)/60Hz		Modelo:	SOBREPOR	
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Potência (VA)	Proteção DISJ. (A)	Condutor (mm²)
ILU 1.0	ILUMINAÇÃO – REFEITÓRIO	220/2ø	2500	25	4,0
ILU 2.0	ILUMINAÇÃO – COZINHA	220/2ø	2.500	25	4,0
EM1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	220/2ø	1000	16	1,5
EM2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	220/2ø	1000	16	1,5
T3	TUGS – USO COMUM	220/2ø	6000	32	6,0
T7	TUGS – USO COMUM	220/2ø	6000	32	6,0
T9	TUGS – USO COMUM	220/2ø	6000	32	6,0
ELV	ELEVADOR	220/2ø	2500	25	4,0
T1	TUGS – USO COMUM	127	1.200	16	2,5
T2	TUGS – USO COMUM	127	1.200	16	2,5
T4	TUGS – USO COMUM	127	1.200	16	2,5
T5	TUGS – USO COMUM	127	1.200	16	2,5
T6	TUGS – USO COMUM	127	1.200	16	2,5
T8	TUGS – USO COMUM	127	1200	16	2,5
T9	TUGS – USO COMUM	127	1200	16	2,5
R2	CIRCUITO RESERVA	127	500	16	2,5
POTENCIA TOTAL INSTALADA			34.600		

NOTAS

* QUADRO EXISTENTE – SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE DPS PARA CABO NEUTRO
* ADEQUAÇÃO DE BARRAMENTO

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	20/03/2019	JLMN

UIE
Unidade de Infraestrutura

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA
CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO

UNIDADE
254-Etec Profª Dra.Doroti Quiomi K.Toyohara

LOCAL / MUNICÍPIO
RUA . AMBRÓSIA DO MÉXIXO, 180 - PIRITUBA

ÁREA TÉCNICA
ELÉTRICA

ESCALA
SEM ESCALA

FOLHA Nº
ELE-006/006

TÍTULO
PROJETO BÁSICO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QFL - COZINHA E REFEITÓRIO
IMPLANTAÇÃO
REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
UIE	UIE	UIE

OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	20/03/2019	R0	A1