PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



Nome do Quadro: QFL-GINÁSIO					
Procedência: QGBT(CABINE PRIMÁRIA)			Características:	IP-65/ CHAPA METÁLICA	
Tensão/Fases/Freq.: 220V/(3F+N+T)/60Hz			Modelo:	SOBREPOR	
Circuito	Descrição	Tensão (V)	Potência (VA)	Proteção Disj. (A)	Condutor (mm²)
EM	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	220/24	120	16	2,5
1	ILUMINAÇÃO – VESTIÁRIO FEM. / SALA DE ED. FÍSICA	220/24	640	16	2,5
2	ILUMINAÇÃO – VESTIÁRIO MASC. / ACESS.	220/24	720	16	2,5
3	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
4	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
5	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
6	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
7	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
8	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
9	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
10	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
11	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
12	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
13	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
14	ILUMINAÇÃO – QUADRA	220/24	1.500	16	4,0
15	COMPUTADORES – SALA DE ED. FÍSICA	127	900	16	2,5
16	VENTILADOR / TUG – SALA DE ED. FÍSICA	127	400	16	2,5
17	TUG – VESTIÁRIO FEMININO	127	1.200	16	2,5
18	TUG – VESTIÁRIO MASC. / ACESS.	127	1.200	16	4,0
19	TUG / CHAMRA – VESTIÁRIO ACESS.	127	700	16	2,5
20	BEBEDOURO – CIRCULAÇÃO	127	800	16	2,5
CH1	CHUVEIRO – VESTIÁRIO FEMININO	220/24	5.400	32	6,0
CH2	CHUVEIRO – VESTIÁRIO FEMININO	220/24	5.400	32	6,0
CH3	CHUVEIRO – VESTIÁRIO FEMININO	220/24	5.400	32	6,0
CH4	CHUVEIRO – VESTIÁRIO MASCULINO	220/24	5.400	32	6,0
CH5	CHUVEIRO – VESTIÁRIO MASCULINO	220/24	5.400	32	6,0
CH6	CHUVEIRO – VESTIÁRIO MASCULINO	220/24	5.400	32	6,0
CH7	CHUVEIRO – VESTIÁRIO ACESSÍVEL	220/24	5.400	32	6,0
M1	MOTOR BOMBA	220/34	1500	32	–
R2	RESERVA	220/24	500	16	–
R3	RESERVA	220/24	500	16	–
R4	RESERVA	220/24	500	16	–
R5	RESERVA	127	500	16	–
R6	RESERVA	127	500	16	–
POTÊNCIA TOTAL INSTALADA			65.480 VA		
PERCENTUAL DEMANDADO			96%		
POTÊNCIA TOTAL DEMANDADA			62.930 VA		

0	EMISSÃO INICIAL	28/02/2020	JUAN
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	AUTOR

UIE
Unidade de Infraestrutura

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CAMPUS CEETEPS EM MONTE MOR	198 - ETEC MONTE MOR

ESTRADA MONTE MOR X SUMARÉ, S/Nº - MONTE MOR / SP

ELÉTRICA	S/E	ELE-006/007

PROJETO BÁSICO
QUADRA COM VESTIÁRIO - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - BAIXA TENSÃO
PAVIMENTO TÉRREO
CONSTRUÇÃO

Arq.Fidélis Prates Neto Arq.Tiago Esteves	Engº Joel L. de Moraes Neto	UIE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CEETEPSCAP202200517A

Autenticado com senha por LAILA CRISTINA DA SILVA FURLAN - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/DE/DP - 03/01/2022 às 13:56:12.
Documento Nº: 31913701-8776 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31913701-8776

SIGA