



Administração Central

PROCESSO: 2021/10951

CONCORRÊNCIA: 05/2022

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EM TERRENO DOADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR, SITUADO NA ESTRADA MONTE MOR/SUMARÉ, S/N – BAIRRO “AREIÃO”, MONTE MOR/SP.

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos, efetuados pela Senhora **GISELE GIMENEZ**, seguem respostas da área técnica responsável.

Questionamento 1:

Gostaria de solicitar esclarecimento sobre o projeto recebido (CEETEPSCAP202200506A), pois na planilha não constam os transformadores descritos em projeto que são: dois Transformadores de 225 KVA e um transformador de 150 KVA, há apenas o quantitativo apresentado na planilha orçamentária abaixo:

CDHU 2022/05 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.22 - TRANSFORMADOR DE ENTRADA-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.09.250 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500 KVA, CLASSE 15 KV, A ÓLEO UN 1,00

Diante do preposto anteriormente, gostaríamos de saber se a planilha será revisada para constar os transformadores em projeto ou se será mantida da mesma forma?

Resposta Área Técnica:

Posteriormente a execução dos projetos executivos de instalações elétricas poderá ocorrer o ajuste conforme a demanda calculada para atendimento da unidade.

Questionamento 2:

Gostaria de solicitar esclarecimento sobre o projeto recebido (CEETEPSCAP202200506A), pois nesse projeto não mostra um cubículo de medição e proteção, mostra apenas uma entrada em alvenaria.

Porém na planilha aparece:

CDHU 2022/05 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.16 - ENTRADA DE ENERGIA - COMPONENTES-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.01.260 CUBÍCULO DE ENTRADA E MEDIÇÃO PARA USO ABRIGADO, CLASSE 15 KV CJ 1,00

Diante do preposto anteriormente, gostaríamos de saber se a planilha será revisada para constar o descrito no projeto ou se será mantida da mesma que foi apresentada, constando um cubículo de entrada e medição para uso abrigado?

Resposta Área Técnica:

Projeto final do cubículo de entrada e medição será detalhado após execução do projeto executivo de elétrica.

Alexandre de Paula Toledo
Presidente da Comissão Especial de Licitação

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300



Assinado com senha por ALEXANDRE DE PAULA TOLEDO - Assessor Técnico Administrativo II / UGAF/DMP/NC - 16/08/2022 às 09:14:43.
Documento Nº: 49802951-735 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=49802951-735>



CEETEPSCAP2022139726

SIGA