



Administração Central

COMUNICADO

Ref. Processo CEETEPS Nº 2020/00089

Concorrência Pública Nº 011/2012

Objeto: OBRAS DE REFORMA PARA ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB NA ETEC CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, SITUADA NA AV. CÔNEGO ANTONIO ROCCATO, S/Nº -KM 3,5, JARDIM SANTA MÔNICA –13082-015 –CAMPINAS/SP.

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos, seguem respostas:

1. Solicitação de Esclarecimento:

Prezada Comissão Julgadora da Licitação, bom dia!

Por gentileza, solicitamos o esclarecimento abaixo:

Poderiam informar/confirmar a alíquota o ISS de Campinas, para o item 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos?

Resposta:

A referida alíquota deverá ser consultada junto a prefeitura da cidade em questão, não cabendo a Administração esse tipo de informação.

2. Solicitação de esclarecimento:

Prezada Comissão Julgadora da Licitação, bom dia!

Analisando o edital da Concorrência CEETEPS Nº 11/2022 e Processo nº 2020/00089, solicitamos os esclarecimentos que seguem:

1) Tendo em vista haver várias especificações técnicas, dimensões, modelos e fabricantes da luminária requerida no edital (foto abaixo), poderiam nos informar modelo e ou/ fabricante para que possamos orçar com maior especificidade?

2) No item abaixo, constante da planilha orçamentária, há o pedido de orçamento/fornecimento de 2 novos transformadores de 300KVA, os quais também não localizamos no projeto. Assim, poderiam, por favor, confirmar a potência dos transformadores como confirmar as tensões primárias e secundárias a serem fornecidas?

| | | | | | | | |
|------|-----------|--|-------|---|---------------|----|---------|
| CDHU | 2022/11 | 14-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.52 | - | TRANSFORMADOR | DE | ENTRADA |
| | 36.09.370 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 300 KVA, CLASSE 15 KV, A SECOUN | | | | | |
| | | 2,00 | | | | | |



Administração Central

Resposta:

1. As especificações das luminárias deverão seguir o memorial descritivo, plantas e referenciais de serviços constantes na pasta técnica disponibilizada.
2. O quantitativo e a especificação seguirão as informações da planilha orçamentária.

Alexandre de Paula Toledo
Presidente da Comissão Especial de Licitação