

LEGENDA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS – IMPLANTAÇÃO			
FIAÇÃO	A	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	B	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	C	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12 (1#12 VERDE: COMPLEMENTAR)	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	D	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12 (1#12 VERDE: COMPLEMENTAR)	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	E	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	F	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12 (1#12 AZ: COMPLEMENTAR)	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	G	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	H	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12 (1#12 AZ: COMPLEMENTAR)	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	I	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12 (1#12 VERDE: COMPLEMENTAR)	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	J	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	K	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	L	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência
	M	2#4 1#4 1#4 1#4 / 1#12 1#12 1#12 1#12	Eletroduto ø50mm – FVC alta resistência

00	EMISSÃO INICIAL	20/06/2020	
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELIAS BITTAR FILHO
CREA: 060.1004.0/SP

CONTRATADA/EXECUTANTE

AFFIK
AV. JERONIMO DA – SP
e-mail: affik@hotmail.com – Fone: 19 99700-00

CPS

CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO

ETEC CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO

Av. Colégio Antônio Rozzato, S/N - Campinas - SP

ELÉTRICA | INDICADA | 08

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ADEQUAÇÃO - IMPLANTAÇÃO

CEETEPSCAP202001239A

Autenticado com senha por LAILA CRISTINA DA SILVA FURLAN - Assessor Técnico Administrativo III / UIE/DE/DP - 12/11/2020 às 11:27:20.
Documento Nº: 10399749-3788 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10399749-3788

SIGA