Governo do Estado de São Paulo
103





LEGENDAS

- LUMINÁRIA LED PARA USO EXTERNO FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 10.000 lm INSTALADA A 6m, SALVO INDICAÇÃO.
- RELÉ FOTOELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DE LUMINÁRIAS.
- CONDULETE EM ALUMÍNIO (INSTALADO APARENTE OU NO EMBUTIDO).
- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO.
- ELETRODUTO CORRUGADO EM PVC, P/SISTEMA DE ELÉTRICA E DADOS (INSTALADO EMBUTIDO), – DIÂMETRO DE 40", SALVO INDICADO.
- ELETRODUTO DE AÇO CARBONO APARENTE, GALVANIZADO A QUENTE, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIÂMETRO DE 4". SALVO INDICADO.
- CAIXA DE PASSAGEM PARA CABOS ELÉTRICOS.
  T1 – CAIXA EM ALVENARIA 400x400x400mm;
  T2 – CAIXA EM ALVENARIA 600x600x600mm;
  T3 – CAIXA EM ALVENARIA 800x800x800mm;
  T4 – CAIXA EM ALVENARIA 1000x1000x1000mm.
- FIAÇÃO, NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE – BITOLA MÍNIMA 2,5mm², SALVO INDICADO.
  FASE – PRETO, VERMELHO OU BRANCO;
  NEUTRO – AZUL CLARO;
  RETORNA – AMARELO;
  TERRA – VERDE.
- ELETRODUTO DE AÇO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO, PARA SISTEMA DE ELÉTRICA E DADOS (SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE).

0	EMISSÃO INICIAL	17/07/2020
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA

UIE
Unidade de Infraestrutura

CPS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM JABOTICABAL
UNIDADE: 173 - FATEC NILO DE STÉFANI
LOCAL / MUNICÍPIO: ENDEREÇO DA UNIDADE
DISCIPLINA: ELÉTRICA
ESCALA: 1:200
FOLHA Nº: ELE-001/019

PROJETO BÁSICO
IMPLANTAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA
GERAL
CONSTRUÇÃO

OBRADO	PROJETO	COORDENAÇÃO
UIE	UIE	UIE

CEETEPSCAP2022194638A

Autenticado com senha por KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 17/05/2022 às 10:50:47.
Documento Nº: 41942860-621 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41942860-621

SIGA