Governo do Estado de São Paulo
124







ALTURA DOS PONTOS

PEÇA DE UTILIZAÇÃO	PONTO	
	ÁGUA FRIA	ESGOTO
NÃO SANITÁRIO E VÁLVULA DE DESCARGA	0,30	PISO
MICTÓRIO INDIVIDUAL E VÁLVULA DE DESCARGA	1,50	0,30
LAVATÓRIO	0,60	0,55
BEBEDOURO COSEM	0,80	0,60
BEBEDOURO ACESSÍVEL	0,92	0,50
PIA DE COZINHA	1,15	0,55
REGISTRO GAVETA BRUTO	0,20	–
TORNEIRA DE LAVADOURO/JARDIM	0,40	–

OBS.:
1. A ALTURA DOS PONTOS É EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS NOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTÁ INDICADA PARA TAMPO ESTUDO COM 0,90m. PARA ALTURAS DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

NOTAS:
- CRITÉRIOS MÍNIMOS
  ESGOTO: 2% PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm
  1% PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
  ÁGUAS PLUVIAIS: CANALETAS – 0,5%
  CALHEIROS – 0,5%
- MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
  ÁGUA FRIA: PVC (PLUVIAL)
  ESGOTO: PVC "S"
  RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC
  ÁGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS PVC "S"
- OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES PARA DE PRUMADAS PODERÃO SOFRER PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, OBEDECIDOS OS DIÂMETROS E LOCAIS PREVISTOS.

LEGENDA
"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO"

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA–PRIVADA/REDE EXTERNA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA – REDE INTERNA
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO CONTRA INCÊNDIO
- TUBULAÇÃO DE GÁS DE 2ª QUE (GLP)
- PRUMADA P/ CIMA
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO
- COLUNA DE ÁGUA FRIA
- COLUNA DE ÁGUA FRIA – VÁLVULAS
- COLUNA DE ESGOTO – TUBO DE QUEDA
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
- COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- RAIOS HIDRÁULICA
- MICTÓRIO
- LAVATÓRIO
- TORNEIRA DE LAVADOR
- BEBEDOURO
- TORNEIRA DE JARDIM
- RG – REGISTRO DE GAVETA
- RGV – REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO
- VDE – VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA
- VHS – VÁLVULA PARA MICTÓRIO
- CASA DE COMANDA
- CASA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CSE)
- CASA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CSAP)
- COLUNA/PRUMADA
- MATERIAL
- DIÂMETRO

NOTA: A INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROTEÇÃO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS (COMPATIBILIZAÇÃO).

UIE
Unidade de Infraestrutura

CAMPUS CEETEPS EM JABOTICABAL | ETEC - 173 - FATEC NILO STEFANI

AVENIDA EDUARDO ZAMBIANCHI, 21 VILA INDUSTRIAL – JABOTICABAL/ SP

HIDRÁULICA | INDICADA | HID-003/014

PROJETO BÁSICO

REDES DE INCÊNDIO PARA ALIMENTAÇÃO DOS HIDRANTES H1, H2 E H3

REDES DE INCÊNDIO PARA ALIMENTAÇÃO DO HIDRANTE H1

REDES DE INCÊNDIO PARA ALIMENTAÇÃO DO HIDRANTE H2

REDES DE INCÊNDIO PARA ALIMENTAÇÃO DO HIDRANTE H3

CEETEPSCAP2022194675A

Autenticado com senha por KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 17/05/2022 às 10:58:09.
Documento Nº: 41944333-9771 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41944333-9771

Governo do Estado de São Paulo
125



ALTURA DOS PONTOS		
PEÇA DE UTILIZAÇÃO	PONTO	
	ÁGUA FRIA	ESGOTO
VASO SANITÁRIO C/ VÁLVULA DE DESCARGA	0,33	PISO
MICTÓRIO INDIVIDUAL C/ VÁLVULA DE DESCARGA	1,00	0,30
LAVATÓRIO	0,60	0,00
BEBEDOURO COMUM	0,90	0,60
BEBEDOURO ACESSÍVEL	0,82	0,60
PIA DE COZINHA	1,10	0,00
REGISTRO GAVETA BRUTO	3,20	–
TORNEIRA DE LAVAGEM/JARDIM	0,40	–

OBS.:
1. A ALTURA DOS PONTOS É EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTÁ INDICADA PARA TAMPO SENTADO COM CUBA. PARA ALTURAS DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

NOTAS:
– DIÂMETRO MÍNIMO:
ESGOTO: 50 PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm
100 PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
ÁGUAS PLUVIAIS: CANALETAS – 0,30
COLETORES – 0,40
– MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
ÁGUA FRIA: PVC (COLUNA/ILHA)
ESGOTO: PVC "R"
RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC
ÁGUA PLUVIAL: PVC, TUBOS VERTICAIS PVC "R"
– OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES FINAIS DE PRUMADAS PODERÃO SOFRER PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, OBEDECIDOS OS DIMETROS E LOCAIS PREVISTOS.

LEGENDA
"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO"
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA – PRUMADA/REDE EXTERNA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA – REDE INTERNA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO
TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
TUBULAÇÃO DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO
TUBULAÇÃO DE REDE DE GÁS (GLP)
PRUMADA PVC
TUBULAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS
INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO
COLUNA DE ÁGUA FRIA
COLUNA DE ÁGUA FRIA – VÁLVULAS
COLUNA DE ESGOTO – TUBO DE QUEDA
COLUNA DE VENTILAÇÃO
COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
BSS BACIA SANITÁRIA
MIC MICTÓRIO
LV LAVATÓRIO
TL TORNEIRA DE LAVAGEM
BEB BEBEDOURO
TJ TORNEIRA DE JARDIM
GPA TG – REGISTRO DE GAVETA
R RPV – REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO
VD VD – VÁLVULA DE DESCARGA EMBUTIDA
VM VM/D – VÁLVULA PARA MICTÓRIO
CAIXA DE SONDAGEM
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CIE)
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CIAP)
COLUNA/PRUMADA
MATERIAL
DIMETRO

UIE Unidade de Infraestrutura
CPS
CAMPUS CEETEPS EM JABOTICABAL
173 - FATEC NILO STÉFANI
AVENIDA EDUARDO ZAMBIANCHI, 31 VILA INDUSTRIAL – JABOTICABAL/ SP
HIDRÁULICA | INDICADA | HID-004/014
PROJETO BÁSICO
REDES DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO - ÁREA EXTERNA - BLOCO SALAS DE AULA

CEETEPSCAP2022194675A

Autenticado com senha por KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 17/05/2022 às 10:58:09.
Documento Nº: 41944333-9771 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41944333-9771