



- 1 - ELÉTRICIDOR QUANDO NÃO DIMENSIONADO ADOTAR:  $\phi 25mm$  (3/4")
- 2 - CONDUITO NÃO ESPECIFICADO ADOTAR: 1,5mm<sup>2</sup>.
- 3 - FIOS E CABOS EM INSTALAÇÕES INTERNAS COM ISOLAÇÃO TERMPLASTICA 90/10V-90" NAS SEGUINTES CORES:  
NEUTRO - AZUL CLARO, TERRA - VERDE , FASES DEMAIS CORES.
- 4 - AS CAIXAS DE PASSAGEM NA PAREDE NÃO DIMENSIONADAS SERÃO 4x4.
- 5 - TODOS OS QUADROS A SEREM INSTALADOS DEVEEM POSSUIR SINALIZAÇÃO LUMINOSA NA PORTA INDICANDO A CONDIÇÃO DE EMERGÊNCIA: VERMELHO-LUZES E VERDE-DESEJO.
- 6 - TODOS OS QUADROS DEVERÃO TER NA PORTA SINALIZADOS COM SÍMBOLO DE EMERGÊNCIA, TÍPOLOGIA DE ALIMENTAÇÃO E SUA IDENTIFICAÇÃO.
- 7 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER SINALIZADAS QUANTO A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO E CORES (110V-BRANCA E 220V-VERMELHA)
- 8 - TODOS OS DISJUNTORES DOS QUADROS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS, DE TAL FORMA QUE A CORRESPONDÊNCIA ENTRE DISJUNTORES, CORTACABOS E CAIXAS DE PASSAGEM SEJA PRONTAMENTE RECONHECIDA LEVE E NÃO FACILMENTE RECONHECIDA.

CÓDIGO COMU EMPENDIMENTO										
Projeto					Resgto		Município		Verão	Estado do Projeto
0	0	0	6	5	0	6	1	3	0	P E