

Administração Central
Unidade de Infraestrutura – Departamento de Engenharia

Para: UGAF – Licitações

Assunto: Análise das propostas de pregão eletrônico 90020/2024 – Item 4

Considerando a realização do pregão eletrônico 90020/2024 (Aquisição de Aparelho de Ar-Condicionado), segue abaixo a análise da proposta apresentada pela empresa CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMÁTICA ME.

ITEM 4 – Ar-Condicionado tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h

Considerando a proposta para fornecimento desse item, informamos que as especificações apresentadas não atendem tipo de equipamento - Ar-Condicionado tipo split piso teto conforme TR 111/2024 . A empresa apresentou modelo Ar-condicionado tipo split teto.

Sem mais.

Marcello Adriano Volpi
Departamento de Engenharia

William Banhos Paiva
Divisão de Orçamentos e Obras